

N	Потребители	Наименование:		Ограничение по очередям, МВт									
		Подстанция	Присоединения	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
16	сп Сагопши, кондитерская фабрика, стекольный завод, ГУП "Малгобекский (Инарки), школы и детсады сп Сагопши	ПС 35/6 кВ Малгобек-2	Ф-12				2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22
17	г. Магас (Адм-я главы Президента РИ, Правительство РИ, Парламент РИ, Следственное Управление Следственного комитета РФ по РИ, ГУ Центробанка РФ в РИ, Госкомстат РИ, ГУРО ФСС по РИ, ЦССИ ФСО России в РИ, ФГУ ПУ ФСБ РФ по РИ Магас в/ч 2094, УФС судебных приставов по РИ и другое)	ПС 110/35/10 кВ Магас	Ф-16					2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67
18	Малгобекский район, ГУП "Зори Кавказа", школа сп Южный	ПС 110/35/6 кВ Вознесенская-2	Ф-16					0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
19	сп Барсуки, детский сад №1 "Родничок"	ПС 110/35/6 кВ Плиево	Ф-8						1,35	1,35	1,35	1,35	1,35
20	Малгобекский район, сп Инарки, школы, детские сады, ГУП "Инарки"	ПС 35/6 кВ Малгобек-2	Ф-11						0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
22	сп Нестеровская Сунженского района (администрация, школы №1 и №2, детский сад "Радуга")	ПС 35/10кВ Нестеровская	Ф-3						1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
23	ЗАО Завод Минеральных Вод "Ачалуки"	ПС 110/6 кВ Ачалуки	Ф-3							0,20	0,20	0,20	0,20
24	сп Нестеровская и сп Алхасты Сунженского района (администрация, школы №1 и №2, детский сад "Радуга")	ПС 35/10 кВ Нестеровская	Ф-2							1,27	1,27	1,27	1,27
25	сп Экажево Назрановского района, школы №1 и №2, администрация села, водонасосные скважины)	ПС 35/10 кВ Экажево	Ф-4							1,16	1,16	1,16	1,16
26	сп Плиево, Нефтебаза Плиевская, ГСХП "Плиевское"	ПС 110/35/6 кВ Плиево	Ф-7								0,88	0,88	0,88
27	г. Карабулак, больница МВД, городской суд, нефтебаза, узел связи	ПС 35/6 кВ Карабулак	Ф-14								1,61	1,61	1,61
28	Магасский центр ОВД филиал "Аэронавигации юга", Аэропорт "Магас"	ПС 35/6 кВ Слепцовская-35	Ф-4								1,54	1,54	1,54
29	сп Гамуризево "Назрановская городская больница", школы №8 и 16	ПС 35/6 кВ Водонасосная	Ф-6									0,82	0,82
30	ст. Орджоникидзевская, Сунженская ЦРБ-1, СОШ №1 и №2	ПС 35/6 кВ Слепцовская-35	Ф-6									1,55	1,55
31	Следственный изолятор (СИЗО)	ПС 35/6 кВ Карабулак	Ф-17									0,10	0,10
32	ГУП "Ингушводоканал", водонасосная	ПС 35/6 кВ Карабулак	Ф-9									0,31	0,31
34	сп Экажево, ООО "Балторг", водонасосные скважины	ПС 35/10 кВ Экажево	Ф-1										1,88
Итого по Ингушскому филиалу ПАО "МРСК Северного Кавказа"				3,1	6,8	9,6	12,8	15,8	19,3	21,9	25,9	28,7	30,60

Примечание: Величина потребления электрической мощности потребителей, указанная в графике, определена для условий прохождения максимума нагрузок при среднеуточных температурах наружного воздуха, соответствующих температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 (-17,0°C)

Первый заместитель директора- Главный инженер филиала

Р.З. Таршхоев