

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель Председателя Правительства

Республики Ингушетия

Б.И. Оздоев

"04" 09 2017 г.



ГРАФИК

ограничения режима потребления электрической мощности на 2017/2018 г.г.

по Филиалу ПАО "МРСК Северного Кавказа" - "Ингушэнерго"

на территории Республики Ингушетия

УТВЕРЖДАЮ

Директор Филиала

ПАО "МРСК Северного Кавказа" - "Ингушэнерго"

С.М. Печенов

"06" 09 2017 г.



N п/п	Потребитель	Наименование:		Очередь ограничения, МВт									
		подстанции	присоединения	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	г. Магас (Адм-я главы Президента РИ, Правительство РИ, Парламент РИ, Следственное Управление Следственного комитета РФ по РИ, ГУ Центробанка РФ в РИ, Госкомстат РИ, ГУРО ФСС по РИ, ЦССИ ФСО России в РИ, ФГУ ПУ ФСБ РФ по РИ Магас в/ч 2094, УФС судебных приставов по РИ и другое)	ПС 110 кВ Магас	Ф-16	2,56	2,56	2,56	2,56	2,56	2,56	2,56	2,56	2,56	2,56
2	ЗАО Завод Минеральных Вод "Ачалуки"	ПС 110 кВ Ачалуки	Ф-3	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
3	МО Насыр-Кортский г. Назрань, Юго-Западный район г. Назрань, скважины МУП "Водоканал" Н-Корт	ПС 110 кВ Юго-Западная	Ф-17	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23
4	сп Сагопши, кондитерская фабрика, стекольный завод	ПС 35 кВ Малгобек-2	Ф-12		2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23
5	МО Орджоникидзевское (школы №1 № и №2, Сунженская ЦРБ-1-резервное питание, РОВД Сунженского района, Прокуратура, отдел образования и др.)	ПС 110 кВ Слепцовская-110	Ф-7		0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64
6	Следственный изолятор (СИЗО)	ПС 35 кВ Карабулак	Ф-17		0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
7	сп Экажево, ООО "Балторг", водонасосные скважины	ПС 35 кВ Экажево	Ф-1			1,84	1,84	1,84	1,84	1,84	1,84	1,84	1,84
8	СП Нижние Ачалуки. Малгобекский район	ПС 110 кВ Ачалуки	Ф-4			0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81
9	сп Плиево, Туб. Больница (ИРПТД), онкологический диспансер. Физкультурно-оздоровительный комплекс	ПС 110 кВ Вознесесновская-2	Ф-16		0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28
10	г. Карабулак, больница МБД, Городской суд, нефтебаза, узел связи	ПС 35 кВ Карабулак	Ф-14				1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55
11	сп Плиево, Нефтебаза Плиевская, ГСХП "Плиевское"	ПС 110 кВ Плиево	Ф-7				0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84
12	г. Карабулак, ООО "Трансасфальт", ООО "Мальтес", ЗАО "Неон"	ПС 35 кВ Карабулак	Ф-15 (8)				0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
13	г. Карабулак, ГУ Аварийно-спасательная служба по РИ, ООО "Трансасфальт" АБЗ, ООО "ТСК Регион", объекты ОАО "РН Ингушнефть".	ПС 35 кВ Троицкая-1	Ф-1				0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26
14	г. Магас (администрация г. Магас, ООО "Мальтес"-строительные площадки, ООО "Транссервис", Ингушский Госуниверситет, ООО "Неон")	ПС 110 кВ Юго-Западная	Ф-15					1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54
15	сп Нестеровская и сп Алхасты Сунженского района (администрация, школы №1 и №2, детский сад "Радуга")	ПС 35 кВ Нестеровская	Ф-2					1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21