

Согласовано:
 Первый заместитель директора-
 Главный диспетчер филиала АО"СО ЭЭС"
 Дагестанское РДУ
 Шехахмедов М.Ш.
 "27" января 2018г.

"УТВЕРЖДАЮ"
 Первый заместитель главного инженера-
 технический директор
 АО "Дагестанская сетевая компания"
 Ханапиев М.Г.
 "27" января 2018 г.

Структура реализации графика временного отключения (ГВО) потребления на предстоящий ОЭП 2018 - 2019 г.г.

Наименование	Прогнозный максимум потребления, (МВт)	Способ отключ.	Отключения реализации графика временного отключения потребления										10 оч. от Р сум.	Совместе ние			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
АО "Дагестанская сетевая компания"	1310	ТУ															
		ОП	38,09	72,36	104,77	140,98	172,15	202,31	217,47	220,72	234,50	243,66		93,00%			
		ДП	0,00	0,00	3,81	5,45	8,92	12,46	12,46	15,56	15,56	15,56		5,94%			
		ОВБ	0,00	0,00	0,00	0,75	1,36	2,79	2,79	2,79	2,79	2,79		1,06%			
		Р сум.	38,09	72,36	108,57	147,18	182,43	217,56	232,72	239,07	252,85	262,00		100,00%	17,24%		
Всего	1310																

Величины потребления электрической мощности потребителей, указанные в графиках, определены для условий прохождения максимума нагрузок при среднесуточных температурах наружного воздуха, соответствующих температуре наиболее холодной пятидневке с обеспеченностью 0,92 (-13,6°С)

Начальник ДС

Шалиев Р.К.