


Согласовано:

Первый заместитель Директора  
Главный диспетчер Филиала АО "СО ЕЭС"  
Дагестанское РДУ




Шехахмедов М.Ш.

2018г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Первый заместитель главного инженера-  
технический директор  
АО "Дагестанская сетевая компания"



Ханалиев М.Г.

2018г.

**СВОДНЫЙ ГРАФИК**  
временного отключения потребления (МВт)  
на период с 01.10.2018 г. по 30.09.2019 г.

Оперативная зона	Время реализации	Очередь ограничения, МВт										10 очер в % от
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Горный район	До 5 минут	9,37	17,52	27,39	33,88	41,57	45,92	45,92	45,92	45,92	45,92	
	До 20 минут	17,63	32,45	47,46	62,06	78,28	95,05	95,05	95,05	95,05	95,05	
	Всего	17,63	32,45	49,41	64,01	80,23	97,00	97,00	97,00	97,00	97,00	
Северный район	До 5 минут	4,98	6,17	8,45	9,93	10,12	10,73	18,72	18,72	25,16	27,50	
	До 20 минут	4,98	9,76	15,55	18,76	20,61	21,87	29,86	29,86	36,30	38,65	
	Всего	4,98	9,76	15,55	19,06	22,37	25,13	33,12	36,21	42,66	45,00	
Центральный район	До 5 минут	6,57	12,15	13,80	20,03	20,03	21,91	24,92	24,92	32,25	33,64	
	До 20 минут	6,57	12,15	16,55	26,90	35,31	42,26	47,35	50,60	57,93	60,00	
	Всего	6,57	12,15	16,55	26,90	35,31	42,26	47,35	50,60	57,93	60,00	
Южный район	До 5 минут	8,83	17,91	24,16	29,69	31,85	35,41	37,49	37,49	37,49	39,44	
	До 20 минут	8,91	18,00	25,21	33,26	37,95	43,12	45,21	45,21	45,21	49,96	
	Всего	8,91	18,00	27,06	37,21	44,52	53,16	55,25	55,25	55,25	60,00	
ВСЕГО	До 5 минут	29,74	53,76	73,79	93,52	103,57	113,97	127,05	127,05	140,83	146,50	55,92%
	До 20 минут	38,09	72,36	104,77	140,98	172,15	202,31	217,47	220,72	234,50	243,66	93,00%
	Всего	38,09	72,36	108,57	147,18	182,43	217,56	232,72	239,07	252,85	262,00	100,00%

Величины потребления электрической мощности потребителей, указанные в графиках, определены для условий прохождения максимума нагрузок при среднесуточных температурах наружного воздуха, соответствующих температур наиболее холодной пятидневке с обеспеченностью 0,92 (-13,6°С)

Начальник ДС



Шалиев Р.К.