

СОГЛАСОВАНО:

ДИРЕКТОР

ФИЛИАЛА АО "СО ЭЭС"

СЕВЕРОКАВКАЗСКОЕ РДУ

А. Л. КОРОЛЬКОВ

12 августа 2018г.



УТВЕРЖДАЮ:

И.О. ДИРЕКТОРА

ФИЛИАЛА ПАО "МРСК СЕВЕРНОГО КАВКАЗА"-

"КАББАЛКЭНЕРГО"

А.А. ЯГАНОВ

2018 г.



СТРУКТУРА РЕАЛИЗАЦИИ ГРАФИКА

временного отключения потребления на 2018/2019 г.г.

по Филиалу ПАО "МРСК Северного Кавказа"- "Каббалкэнерго"

Наименование ППК	Прогноз максимума потребления (Pmax), МВт	Время и способ ввода ограничений	Отключаемая величина мощности по очередям, МВт										10 очередь от Pmax, %	10 очередь от объема ГВО, %	10 очередь по способу отключения, %	Совмещение									
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X				%	МВт								
Филиал ПАО "МРСК Северного Кавказа" - "Каббалкэнерго"	331	до 5 мин., в т.ч.	6,620	13,240	19,860	23,171	23,171	23,171	23,171	23,171	23,171	23,171	23,171	X	X	X	X	X	X						
		ДУ																							
		ОП	6,620	13,240	19,860	23,171	23,171	23,171	23,171	23,171	23,171	23,171	23,171												
		ДД																							
		ОВБ																							
		до 20 мин., в т.ч.	6,620	13,240	19,860	26,480	33,100	39,720	39,720	39,720	39,720	39,720	39,720							39,720					
		ДУ																							
		ОП	6,620	13,240	19,860	26,480	33,100	39,720	39,720	39,720	39,720	39,720	39,720												
		ДД																							
		ОВБ																							
		ИТОГО, в т.ч.	6,620	13,240	19,860	26,480	33,100	39,720	46,340	52,960	59,580	66,200	20%							100%	100%	0	0		
		ДУ																							
		ОП	6,620	13,240	19,860	26,480	33,100	39,720	45,262	49,594	52,851	57,277									87%				
		ДД																							
		ОВБ							1,078	3,366	6,729	8,923									13%				

Заместитель главного инженера по ОТиС У - начальник ЦУС  
Филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа"- "Каббалкэнерго"

А.Б. ТЕМИРКАНОВ