




расчетного отключения потребления на 2020/2021 гг. по филиалу ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Ингушэнерго" на подстанции Кестовский Ингушский



УТВЕРЖАЮ  
Директор Филиала  
ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Ингушэнерго"  
А.С. Ценова  
2020г.



№ п/п	Наименование подстанции	Наименование присоединения	Степень аналога	Время отключения	Очередь отключения, кВт															
					I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X						
1	г. Нарьян, северный район города	Ф-14	ОП	4 мин.	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890			
2	Прожокан г. Караб-так	Л-38	ОП	4 мин.	0,188	0,188	0,188	0,188	0,188	0,188	0,188	0,188	0,188	0,188	0,188	0,188	0,188			
3	Юго-Западный район г. Нарьян	Ф-3	ОП	4 мин.	2,593	2,593	2,593	2,593	2,593	2,593	2,593	2,593	2,593	2,593	2,593	2,593	2,593			
4	г. Караб-так, часть ст. Ливнево	Ф-5	ОП	4 мин.	1,955	1,955	1,955	1,955	1,955	1,955	1,955	1,955	1,955	1,955	1,955	1,955	1,955			
5	ст. Новый Реданг, п. Зависков-Юпр, ст. Ален-Юпр, часть ст. Нижние Анахчи	Д-160	ОП	4 мин.	2,566	2,566	2,566	2,566	2,566	2,566	2,566	2,566	2,566	2,566	2,566	2,566	2,566			
6	г. Суяна, северная часть города	Ф-3	ОП	4 мин.	0,398	0,398	0,398	0,398	0,398	0,398	0,398	0,398	0,398	0,398	0,398	0,398	0,398			
7	г. Нарьян, центральный рынок (УКР)	Ф-6	ОП	4 мин.	0,806	0,806	0,806	0,806	0,806	0,806	0,806	0,806	0,806	0,806	0,806	0,806	0,806			
8	ст. Ливнево Нарыновского района	Ф-8	ОП	6 мин.	2,024	2,024	2,024	2,024	2,024	2,024	2,024	2,024	2,024	2,024	2,024	2,024	2,024			
9	ст. Ливнево Нарыновского района	Ф-4	ОП	6 мин.	1,822	1,822	1,822	1,822	1,822	1,822	1,822	1,822	1,822	1,822	1,822	1,822	1,822			
10	г. Нарьян, центр города	Ф-4	ОП	6 мин.	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180			
11	г. Матгобек, центр города	Ф-10	ОП	8 мин.	0,984	0,984	0,984	0,984	0,984	0,984	0,984	0,984	0,984	0,984	0,984	0,984	0,984			
12	ст. Ливнево Нарыновского района	Ф-3	ОП	8 мин.	1,134	1,134	1,134	1,134	1,134	1,134	1,134	1,134	1,134	1,134	1,134	1,134	1,134			
13	г. Матгобек, центр города	Ф-15	ОП	8 мин.	2,724	2,724	2,724	2,724	2,724	2,724	2,724	2,724	2,724	2,724	2,724	2,724	2,724			
14	г. Суяна, центр города	Ф-7	ОП	10 мин.	1,191	1,191	1,191	1,191	1,191	1,191	1,191	1,191	1,191	1,191	1,191	1,191	1,191			
15	г. Нарьян, центр города	Ф-7	ОП	10 мин.	0,805	0,805	0,805	0,805	0,805	0,805	0,805	0,805	0,805	0,805	0,805	0,805	0,805			
16	Юго-Западный район г. Нарьян	Ф-18	ОП	10 мин.	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910			
17	г. Матгобек, центр города	Ф-6	ОП	15 мин.	2,639	2,639	2,639	2,639	2,639	2,639	2,639	2,639	2,639	2,639	2,639	2,639	2,639			
18	ст. Ливнево Нарыновского района	Ф-7	ОП	15 мин.	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450			
19	г. Матгобек, центр города	Ф-7	ОП	18 мин.	1,358	1,358	1,358	1,358	1,358	1,358	1,358	1,358	1,358	1,358	1,358	1,358	1,358			
20	г. Нарьян, западная часть города	Ф-16	ОП	18 мин.	1,183	1,183	1,183	1,183	1,183	1,183	1,183	1,183	1,183	1,183	1,183	1,183	1,183			
Итого по филиалу ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Ингушэнерго"					до 5 мин.	2,890	7,626	10,192	11,396	11,396	11,396	11,396	11,396	11,396	11,396	11,396	11,396	11,396		
					от 5 до 20 мин.				2,024	5,026	7,143	11,058	13,773	17,863	20,804					
					от 20 до 60 мин.															
					Всего:	2,890	7,626	10,192	13,420	16,422	18,539	22,454	25,169	29,259	32,200					
					Всего по ДПУ															

Примечание: Вспомогательная электрическая мощность потребителей, указанная в графике, определена для условий производства максимальной нагрузки при среднесуточных температурных нагрузках воздуха соответствующих температурных режимов наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 (-17/С).

Первый заместитель директора - Главный инженер филиала ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Ингушэнерго"

Р.З. Тарихов

А.С. Ценова  
Д.Т. Уман

Handwritten signature