СОГЛАСОВАНО:
МИНИСТР
МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ, ТАРИФОВ И ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА КБР
_____ И.С. БЕЗНИКОВА
"___" _____ 2019 г.

СОГЛАСОВАНО:
ДИРЕКТОР
ФИЛИАЛА АО "СО ЕЭС"
СЕВЕРОКАВКАЗСКОЕ РДУ
_____ А.Л. КОРОЛЬКОВ
"15" 03 2019г.

УТВЕРЖДАЮ:
ДИРЕКТОР
ФИЛИАЛА ПАО "МРСК СЕВЕРНОГО КАВКАЗА"-"КАББАЛКЭНЕРГО"
_____ М. А. КАРОВ
"___" _____ 2019 г.

ГРАФИК

ограничения режима потребления электрической энергии на 2019/2020 г.г.

Филиалу ПАО "МРСК Северного Кавказа" -"Каббалкэнерго"

на территории Кабардино-Балкарской Республики

№ п/п	Потребитель	Очередь ограничения, тыс.кВт*ч									
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ОАО "НЗВА"	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
2	ОАО " ЗЖБИ-2 "		0,875	0,875	0,875	0,875	0,875	0,875	0,875	0,875	0,875
3	ИП Шоров А.М.						0,125	0,125	0,125	0,125	0,125
4	ООО "Стройизделие"					0,575	0,575	0,575	0,575	0,575	0,575
5	ИП Сижажева Ф.Р.					0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600
6	ОАО"Гидрометаллург"	4,880	4,880	4,880	4,880	4,880	4,880	4,880	4,880	4,880	4,880
7	ООО фирма "ДЕЯ"					4,803	4,803	4,803	4,803	4,803	4,803
8	ОАО "Нальчикский машзавод"										0,250
9	ИП "Геляев М.М."					0,275	0,275	0,275	0,275	0,275	0,275
10	ООО "Нальчик-Сладость"		0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300
11	ООО " Адамей"		2,225	2,225	2,225	2,225	2,225	2,225	2,225	2,225	2,225
12	ООО "Лиола"		0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200
13	ООО "АКВА-7"			0,483	0,483	0,483	0,483	0,483	0,483	0,483	0,483
14	ГУ КБ "Бизнес-инкубатор"							0,425	0,425	0,425	0,425
15	ООО "Эльборос"								0,550	0,550	0,550
16	ИП "Бозиев А.К."				0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125
17	ОАО "Телемеханика"								1,500	1,500	1,500
18	ООО "Инструментал-Юг"				0,325	0,325	0,325	0,325	0,325	0,325	0,325
19	ООО "Ваш дом"					0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150
20	ОАО "Станкозавод"		0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200

№ п/п	Потребитель	Очередь ограничения, тыс.кВт*ч									
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	ООО "Риал истейт"			0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300
22	ТСН Эдельвейс			0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100
23	ООО "ЗЖБИ-4 "			0,375	0,375	0,375	0,375	0,375	0,375	0,375	0,375
24	ООО Кондитерская фабрика "ЖАКО"				3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500
25	ОАО "Халвичный завод "Нальчикский"				3,550	3,550	3,550	3,550	3,550	3,550	3,550
26	ООО "Фарма Интернейшинал Компани СНГ"			0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150
27	МУП "Троллейбусное управление"					2,583	2,583	2,583	2,583	2,583	2,583
28	ООО "Алика-К" (Вестер-гипер)								2,775	2,775	2,775
29	ООО "АММИК-ГТГ" Торг.центр "Горный"					2,553	2,553	2,553	2,553	2,553	2,553
30	ООО "Строй-Т"					0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500
31	МУП "Каббалккоммунэнерго" (потребители от ПС 110 кВ Нальчик-110)	137,800	137,800	137,800	137,800	137,800	137,800	137,800	137,800	137,800	137,800
32	МУП "Каббалккоммунэнерго" (потребители от ПС 110 кВ СКЭП			74,713	74,713	74,713	74,713	74,713	74,713	74,713	74,713
33	МУП "Каббалккоммунэнерго" (потребители от ПС 110 кВ Телемеханика-1)		92,252	92,252	92,252	92,252	92,252	92,252	92,252	92,252	92,252
34	МУП "Каббалккоммунэнерго" (потребители от ПС 110 кВ Искож)			24,077	24,077	24,077	24,077	24,077	24,077	24,077	24,077
35	МУП "Каббалккоммунэнерго" (потребители от ПС 110 кВ Дубки)	18,820	18,820	18,820	18,820	18,820	18,820	18,820	18,820	18,820	18,820
36	МУП "Каббалккоммунэнерго" (ПС 110 кВ Долинск Ф-69,612,614,616-619)										38,053
	МУП "Каббалккоммунэнерго" (ПС 110 кВ Долинск Ф-65,66,68,106)								30,119	30,119	30,119
37	МУП "Каббалккоммунэнерго" (потребители от ПС 110 кВ Долинск Ф-641, Ф-642)						136,666	136,666	136,666	136,666	136,666
38	ПАО "ГЭС" г. Прохладный (потребители от ПС 330 кВ Прохладная-2)		35,560	35,560	35,560	35,560	35,560	35,560	35,560	35,560	35,560
39	ПАО "ГЭС" г. Прохладный (потребители от ПС 110 кВ ЗКИ)		30,888	30,888	30,888	30,888	30,888	30,888	30,888	30,888	30,888
40	ПАО "ГЭС" г. Прохладный (потребители от ПС 110 кВ Прохладная-1)			28,553	28,553	28,553	28,553	28,553	28,553	28,553	28,553
41	МУП "Чегемэнерго"									70,000	70,000
42	Чегемские районные электрические сети ПС Чегем-2, Водозабор, ПТФ, Нальчик, Чегем-1					108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000
43	Чегемские районные электрические сети ПС 110 кВ Дубки, ПС 35 кВ Кара-Су						9,500	9,500	9,500	9,500	9,500

№ п/п	Потребитель	Очередь ограничения, тыс.кВт*ч									
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	Управление коммунальных электрических сетей г. Баксана				100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
45	Баксанские районные электрические сети ПС 330 кВ Б-330, ПС 110 кВ Б-110, Кызбурун, Гунделен, ПС 35 кВ Баксан-35, Кр.Констант.							102,010	102,010	102,010	102,010
46	Баксанские районные электрические сети ПС 110 кВ Плотина									10,490	10,490
47	Зольские районные электрические сети ПС110 кВ Малка, ПС 110 кВ Залукокоаже, ПС 35 кВ Сармаково Ф-154,156,157,158,160							60,000	60,000	60,000	60,000
48	Зольские районные электрические сети ПС Сармаково Ф-153					10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
49	Урванские районные электрические сети								127,500	127,500	127,500
50	Лескенские районные электрические сети			33,750	33,750	33,750	33,750	33,750	33,750	33,750	33,750
51	Черекские районные электрические сети					32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500
52	Прохладненские районные электрические сети									82,500	82,500
53	Майские районные электрические сети				55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000
54	Терские районные электрические сети ПС 110 кВ Терек-2, ПС 35 кВ Терек-1										51,200
55	Терские районные электрические сети ПС 35 кВ ЗАИ,ПС 35 кВ Акбаш-35						16,300	16,300	16,300	16,300	16,300
56	Эльбрусские районные электрические сети										72,500
	Итого по Филиалу ПАО "МРСК Северного Кавказа"-"Каббалкэнерго"	**162,500**	**325,000**	**487,500**	**650,000**	**812,537**	**975,128**	**1137,563**	**1300,007**	**1462,997**	**1625,000**

Величина потребления электрической энергии потребителей, указанная в графике, определена для условий прохождения максимума нагрузок при среднесуточных температурах наружного воздуха, соответсвующих температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 (-18,0° С).

Заместитель главного инженера по ОТиСУ - начальник ЦУС филиала ПАО "МРСК Северного Кавказа" - "Каббалкэнерго" — — ***А.Б. ТЕМИРКАНОВ***

исп. Коробихина Н.Н 3-46